

ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
 Fraňa Mojtu 18
 949 01 Nitra
 Slovenská republika
 Tel.: +421 37 6586 731
 e-mail: elkoep@elkoep.sk
 www.elkoep.sk

Made in Czech Republic

02-8/2020 Rev.: 0



CRM-131H


Multifunkčné časové relé




Charakteristika

- multifunkčné časové relé pre univerzálné využitie v automatizácii, riadení a regulácii alebo v domových inštaláciach
- tri ovládacie vstupy – START, INHIBIT, RESET
- volba režimu relé – podľa nastavenej funkcie, trvale zopnuté, trvale rozopnuté, funkcia impulzného relé s oneskorením
- univerzálné napájacie napäťie AC/DC 12 – 240 V
- nastaviteľný čas od 50 ms do 30 dní je rozdeľený do 10-tich rozsahov: (50 ms - 0,5 s / 0,1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0,1 min - 1 min / 1 min - 10 min / 0,1 hod - 1 hod / 1 hod - 10 hod / 0,1 dňa - 1 deň / 1 deň - 10 dní / 3 dni - 30 dní)
- výstupný kontakt: 1x prepínací 16 A
- multifunkčná červená LED bliká alebo svieti v závislosti na prevádzkovom stave

Indikácia prevádzkových stavov




Popis prístroja



- Svorky napájacieho napäťia
- Indikácia napájacieho napäťia
- Nastavenie času
- Nastavenie funkcií
- Výstupné kontakty
- Ovládací vstup
- Indikácia výstupu
- Jemné nastavenie času
- Volba režimu relé

Zapojenie



Volba režimu relé

FUNC. Nastavenie funkcií

Požadovaná funkcia a-j sa nastavuje trimrom FUNC.


OFF. Trvalé rozopnutie relé



ON. Trvalé zopnutie relé



k. Funkcia: Impulzné relé s oneskorením



Po privedení napájacieho napäťia je relé rozopnuté. Ak je zopnutý ovládaci kontakt START, relé zopne a začne časové oneskorenie T. Nezáleží pritom na dĺžke ovládacieho impulzu. Po ukončení časovania relé rozopne.

Ak je ovládaci kontakt START zopnutý počas časovania, relé ihneď rozopne. Každým ďalším zopnutím ovládacieho kontaktu relé zmení stav.

Zopnutie ovládacieho kontaktu INHIBIT pozastaví časovanie, po rozpojení ovládacieho kontaktu INHIBIT časovanie pokračuje od okamihu prerušenia.

Zopnutím ovládacieho kontaktu RESET je ihneď ukončené časovanie a relé rozopne, rovnako ako pri odpojení napájacieho napäťia.

Funkcie


Popis funkcie ovládacích vstupov:

- kontakt START spustí časovú funkciu
- kontakt INHIBIT pozastavuje časovanie (pauza)
- kontakt RESET simuluje vypnutie a zapnutie napájacieho napäťia

Platí pre všetky funkcie:


- Ak je ovládaci kontakt START zopnuty a následne je pripojené napájacie napäťie, časová funkcia sa aktivuje v okamihu pripojenia napájacieho napäťia.
- Zopnutie ovládacieho kontaktu INHIBIT pozastaví časovanie, po rozpojení ovládacieho kontaktu INHIBIT časovanie pokračuje od okamihu prerušenia.
- Ak je zopnuty ovládací kontakt INHIBIT, zopnutie ovládacieho kontaktu START aktivuje časovú funkciu a časovanie je pritom pozastavené.
- Zopnutím ovládacieho kontaktu RESET je ihned' ukončené časovanie a relé rozopne, rovnako ako pri odpojení napájacieho napäťia.
- Ak je zopnuty ovládací kontakt RESET a následne je zopnuty ovládací kontakt START, časová funkcia sa aktivuje v okamihu rozpojenia ovládacieho kontaktu RESET rovnako ako pri pripojení napájacieho napäťia.

e. Oneskorený návrat po rozopnutí ovládacieho kontaktu s okamžitým zopnutím výstupu




Po privedení napájacieho napäťia je relé rozopnute. Ak je zopnuty ovládací kontakt START, relé zopne. Po rozpojení ovládacieho kontaktu START začne časovanie oneskorene T. Po ukončení časovania relé rozopne. Zopnutie ovládacieho kontaktu START v priebehu časovania je ignorované.

f. Oneskorený návrat po zopnutí ovládacieho kontaktu




Po privedení napájacieho napäťia je relé rozopnute. Ak je zopnuty ovládací kontakt START, relé zopne a začne časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé rozopne. Zopnutie ovládacieho kontaktu START v priebehu časovania je ignorované.

a. Oneskorený rozbeh po zopnutí ovládacieho kontaktu




Po privedení napájacieho napäťia je relé rozopnute. Ak je zopnuty ovládací kontakt START, začne časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé zopne. Zopnutie ovládacieho kontaktu START v priebehu časovania je ignorované.

b. Oneskorený návrat po zopnutí ovládacieho kontaktu




Po privedení napájacieho napäťia je relé rozopnute. Ak je zopnuty ovládací kontakt START, relé zopne a začína časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé rozopne. Ak je ovládací kontakt START rozopnuty v priebehu časovania, časový interval je ihned' ukončený a relé rozopne.

c. Blikač začínajúci impulzom po zopnutí ovládacieho kontaktu




Po privedení napájacieho napäťia je relé rozopnute. Ak je zopnuty ovládací kontakt START, relé zopne a začína časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé rozopne a opäť beží časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé opäť zopne a sekvencia sa opakuje až do odpojenia napájacieho napäťia.

d. Blikač začínajúci medzerou po zopnutí ovládacieho kontaktu




Po privedení napájacieho napäťia je relé rozopnute. Ak je zopnuty ovládací kontakt START, začne časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé zopne a opäť beží časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé rozopne a sekvencia sa opakuje až do odpojenia napájacieho napäťia.

g. Oneskorený návrat po zopnutí ovládacieho kontaktu - obnoviteľny




Po privedení napájacieho napäťia je relé rozopnute. Ak je zopnuty ovládací kontakt START, relé zopne a začína časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé rozopne. Zopnutie ovládacieho kontaktu START v priebehu časovania spustí nové časové oneskorenie T – doba zopnutia relé sa tak predĺži.

h. Generátor pulzu 0.5s po zopnutí ovládacieho kontaktu




Po privedení napájacieho napäťia je relé rozopnute. Ak je zopnuty ovládací kontakt START, začína časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé zopne na pevné nastavenú dobu (0.5s).

i. Oneskorený návrat po zopnutí a rozopnutí ovládacieho kontaktu



Po privedení napájacieho napäťia je relé rozopnute. Ak je zopnuty ovládací kontakt START, relé zopne a začína časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé rozopne. Rozpojením ovládacieho kontaktu START relé zopne a začína časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé rozopne.



Ak je ovládací kontakt START rozpojený v priebehu časovania, dôjde k reštartu – relé zostane zopnute a začne nové časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé rozopne.

CRM-131H**Napájanie**

Napájacie svorky:	A1 - A2
Napájacie napätie:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)
Príkon max.:	2 VA / 1.5W
Tol. napájac. napätie:	-15 %; +10 %
Indikácia napájania:	zelená LED

Časový obvod

Počet funkcií:	11
Časové rozsahy:	50 ms - 30 dní
Nastavenie časov:	otočnými prepínačmi a potenciometrami
Časová odchýlka.*:	5 % - pri mechanickom nastavení
Presnosť opakovania:	0.2 % - stabilita nastavenej hodnoty
Teplotný súčinieľ:	0.01 % / °C, vzťažná hodnota = 20 °C

Výstup

Výstupný kontakt:	1x prepínací (AgNi)
Menovitý prúd:	16A / AC1
Spínaný výkon:	4000VA / AC1, 384W / DC
Spínané napätie:	250V AC / 24V DC
Stratový výkon výstupu max.:	1.2 W
Indikácia výstupu:	multifunkčná červená LED
Mechanická životnosť:	10 000 000 operácií
Elektrická životnosť (AC1):	50 000 operácií


Ovládanie

Ovládacie svorky:	I, S, R - A1
Pripojenie zátaže medzi I, S, R - A2:	áno
Dĺžka ovládacieho impulzu:	min. 25 ms / max. neobmedzená
Doba obnovenia:	max. 150 ms


Ďalšie údaje

Pracovná teplota:	-20 .. +55°C
Skladovacia teplota:	-30 .. +70°C
Dielektrická pevnosť:	4 kV AC (napájanie - výstup)
Pracovná poloha:	ľubovoľná
Upevnenie:	DIN lišta EN 60715
Krytie:	IP40 z čelného panelu / IP20 svorky
Kategória prepäťia:	III.
Stupeň znečistenia:	2
Prierez pripojovacích vodičov (mm ²):	max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / s dutinkou max. 1x 2.5
Rozmer:	90 x 17.6 x 64 mm
Hmotnosť:	61 g

* Pre nastaviteľné oneskorenie <100ms platí časová odchýlka ± 10ms

j. Oneskorený rozbeh po zopnutí a oneskorený návrat po rozopnutí ovládacieho kontaktu

Po privezení napájacieho napäťa je relé rozopnuté. Ak je zopnutý ovládaci kontakt START, začne časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé zopne. Rozpojením ovládacieho kontaktu START začne nové časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé rozopne.



Ak je ovládaci kontakt START rozpojený v priebehu časovania, dôjde k reštartu – relé zopne a začne nové časové oneskorenie T. Po ukončení časovania relé rozopne.

Tip pre presnejšie nastavenie časovania (pre dlhé časy)

Príklad nastavenia času na 8 hod:

Na potenciometri pre hrubé nastavenie času si nastavte rozsah 1-10 s.

Na potenciometri pre jemné nastavenie času si nastavte 8 s, prekontrolujte presnosť nastavenia (napr. stopkami).

Potenciometer pre hrubé nastavenie času presuňte do požadovaného rozsahu 1-10 hod a s nastavením jemného času už nehýbte.

Varovanie

Prístroj je konštruovaný pre pripojenie do 1-fázovej siete striedavého napäťa AC/DC 12-240 V a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajinе. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže realizovať len osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale oboznámila s týmto návodom a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťovým špičkám a rušivým impulsom v napájacej sieti. Pre správnu funkciu týchto ochrán však musí byť v inštalácii predradená vhodná ochrana vyššieho stupňa (A, B, C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spínaných prístrojov (stýkače, motory, induktívne zátaže a pod.). Pred začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že zariadenie nie je pod napäťom a hlavný vypínač je v polohe "VYPNUTÉ". Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnu inštaláciu prístroja zaistite dokonalú cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej prevádzke a vyšej okolitej teplote nebola prekročená maximálna dovolená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite skrutkovač šírky cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o plne elektronický prístroj a podľa toho tak k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na predchádzajúcim spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom.